


DAIKIN



INSTALAČNÍ NÁVOD

R32 Split Series



Modely

2MXM40M4V1B

2MXM50M3V1B9

2AMXM40M4V1B

2AMXM50M4V1B

2AMXF40A2V1B

2AMXF50A2V1B

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY
 CE - KONFORMITÄTSPRÄKLARUNG
 CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITÀ
 CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
 CE - CONFORMITÄTSPRÄKLÄRUNG

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates;
- 02 (d) erklärt auf seine alleinige Verantwortung das die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 03 (f) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 04 (nl) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 05 (e) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 06 (it) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione;
- 07 (en) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση;
- 08 (e) déclare sous sa seule responsabilité que ce modèle de air conditionné a que esta declaración a que este

2MXM40M4V1B, 2AMXM40M4V1B,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:

- 02 (de) den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unserer Anweisungen eingesetzt werden;
- 03 sont conformes à la(x) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθό(α) πρότυπο(α) ή άλλο(α) έγγραφο(α) κανονιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας;

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of;
- 02 gemäß den Vorschriften der;
- 03 conformément aux stipulations des;
- 04 overeenkomstig de bepalingen van;
- 05 siguiendo las disposiciones de;
- 06 secondo le prescrizioni per;
- 07 με την προϋπόθεση των οδηγιών των;
- 08 de acordo com o previsto em;
- 09 в соответствии с положениями;
- 10 Note * as set out in <A> and judged positively by
- 11 Hinweis * wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
- 12 Remark * tel que défini dans <A> et évalué positivement par conformément au Certificat <C>
- 13 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificat <C>
- 14 Nota * como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificat <C>
- 15 Bemerk * jako ustanoveno v <A> a potvrzeno zřetělo v souladu s ověřením <C>
- 16 Napomena * kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema Certificatu <C>
- 17 Information * enligt <A> och godkänns av enligt
- 18 Merk * som det framkommer i <A> och godkänns av enligt
- 19 Huom * mikä on esitetty asiakirjassa <A> ja joka on hyväksytty Sertifikaatilla <C>
- 20 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zřetělo v souladu s ověřením <C>
- 21 Napomena * kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema Certificatu <C>
- 22 Merk * som det framkommer i <A> og godkänns av enligt
- 23 Huom * mikä on esitetty asiakirjassa <A> ja joka on hyväksytty Sertifikaatilla <C>
- 24 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zřetělo v souladu s ověřením <C>
- 25 Napomena * kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema Certificatu <C>

- 16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megjelölt, a(z) <C> tanúsítvány szerinti
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinię wydał Swiadectwem <C>
- 18 Nota * așa cum este stabilit în <A> și aprobat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <C>
- 19 Opomba * kol je določeno v <A> in odobreno s strani v skladu s ověřením <C>
- 20 Mirkus * nagu on näidatud dokumentis <A> ja heakis kiidatud järgi vastavalt sertifikaadile <C>
- 21 Zabeleška * kao je isklozeno s <A> i ocijeneno pozitivno od prema Certificatu <C>
- 22 Pasaba * kapa nastajata <A> i kapa legijama ispujeta kapa Sertifikat <C>
- 23 Pozmes * ako bilo uvedeno v <A> pozitivne zabele v skladu s ověřením <C>
- 24 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> pozitivne zabele v skladu s ověřením <C>
- 25 Not * kako je isklozeno s <A> i ocijeneno pozitivno od prema Certificatu <C>

- 13** DICZ*** er autoriseert kompilera tekniska konstruktionsskissen.
- 14** Společnost DICZ*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
- 15** DICZ*** je ověřen za zřetel Dátoběke o technické konstrukci.
- 16** A DICZ*** jogszerű konstrukciós dokumentációt összeállítással.
- 17** DICZ*** er autoriseert de zamenstelling van technische constructieskissen.
- 18** DICZ*** este autorizat să compliceze Documentul tehnic de construcție.
- 07** H DICZ*** évi engedélyvel rendelkező technikus.
- 08** A DICZ*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fábrica.
- 09** Компания DICZ*** уполномочена составлять Компилированную документацию.
- 10** DICZ*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsskisser.
- 11** DICZ*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsskissen.
- 12** DICZ*** har tillatelse til å kompilere den tekniske konstruktionsskissen.

***DICZ = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARACIÓN-DE-CONFORMIDAD
 CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
 CE - OVERENSTEMMELSESERKLÆRING
 CE - FÖRSÄKRAN-OM ÖVERENSTEMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
 CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
 CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
 CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - ZJAWA-O-SKLADENOSTI
 CE - VĚSTAVUŠEKLARACIA
 CE - DEKLARACIJA-3A-COBTBETCTBME
 CE - УЯВІНІЎКІ-БЕЯВІ

- 09 (en) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление;
- 10 (de) erklärt unter meiner Verantwortung, dass die Modelle der Klimaanlage, die durch diese Erklärung bestimmt sind, mit den folgenden Normen oder anderen Normdokumenten oder -dokumenten entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unserer Anweisungen eingesetzt werden;
- 11 (s) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 12 (nl) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 13 (en) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 14 (cz) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje;
- 15 (nb) erklærer at disse brukte standarder og andre normative dokumenter, som er nevnet i henhold til forenede instruksjoner;
- 16 (tr) açıklar bu soru sorumluluğunda model ve diğer teknik standartları ve norm belgelerini aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder;
- 17 (en) déclare que la présente responsabilité est assumée par le fabricant pour les modèles de air conditionné à que cette déclaration a que cette
- 18 (de) erklärt auf meine Verantwortung, dass die Modelle der Klimaanlage, die durch diese Erklärung bestimmt sind, mit den folgenden Normen oder anderen Normdokumenten oder -dokumenten entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unserer Anweisungen eingesetzt werden;
- 19 (s) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 20 (nl) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 21 (en) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 22 (cz) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje;
- 23 (nb) erklærer at disse brukte standarder og andre normative dokumenter, som er nevnet i henhold til forenede instruksjoner;
- 24 (tr) açıklar bu soru sorumluluğunda model ve diğer teknik standartları ve norm belgelerini aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder;

- 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções;
- 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям;
- 10 overholder følgende standard(er) eller andre relevante retningslinjer og dokumenter, under forudsætning af anvendelse af disse instruktioner;
- 11 respektive utövning av följande standard(er) eller andra relevanta dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner;
- 12 respektive užívání či ovládnutí souboru dokumentů, pokud je v souladu s našimi pokyny, odpovídá následujícími normám nebo normativním dokumentům;
- 13 estasaati seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimukset edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti;
- 14 za predložku, že jsou v souladu s našimi pokyny, odpovídá následujícími normám nebo normativním dokumentům;
- 15 u skladu sa sledjećim standardom(i)ma ili drugim normativnim dokumentom(i)ma, uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama;
- 16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megjelölt, a(z) <C> tanúsítvány szerinti
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinię wydał Swiadectwem <C>
- 18 Nota * așa cum este stabilit în <A> și aprobat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <C>
- 19 Opomba * kol je določeno v <A> in odobreno s strani v skladu s ověřením <C>
- 20 Mirkus * nagu on näidatud dokumentis <A> ja heakis kiidatud järgi vastavalt sertifikaadile <C>
- 21 Zabeleška * kao je isklozeno s <A> i ocijeneno pozitivno od prema Certificatu <C>
- 22 Pasaba * kapa nastajata <A> i kapa legijama ispujeta kapa Sertifikat <C>
- 23 Pozmes * ako bilo uvedeno v <A> pozitivne zabele v skladu s ověřením <C>
- 24 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> pozitivne zabele v skladu s ověřením <C>
- 25 Not * kako je isklozeno s <A> i ocijeneno pozitivno od prema Certificatu <C>

**Low Voltage 2014/35/EU
 Machinery 2006/42/EC ****

Electromagnetic Compattblity 2014/30/EU *

- 01 Directives, as amended;
- 02 Direktiv, gemäß Änderung;
- 03 Directives, telles que modifiées;
- 04 Richtlijnen, zoals gewijzigd;
- 05 Directivas, según lo emmendado;
- 06 Direktiva, kako je izmijenjeno;
- 07 Odbylivo, omiss, jsou upraveny;
- 08 Directivas, conforme alteração em;
- 09 Dирективы со всеми поправками;
- 21 Zabeleška * kao je isklozeno s <A> i ocijeneno pozitivno od prema Certificatu <C>
- 22 Pasaba * kapa nastajata <A> i kapa legijama ispujeta kapa Sertifikat <C>
- 23 Pozmes * ako bilo uvedeno v <A> pozitivne zabele v skladu s ověřením <C>
- 24 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> pozitivne zabele v skladu s ověřením <C>
- 25 Not * kako je isklozeno s <A> i ocijeneno pozitivno od prema Certificatu <C>

- 10 Direktive, med senere ændringer;
- 11 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 12 Direktive, med foretagne ændringer;
- 13 Direktive, seltsjais kun te ova muudatuna;
- 14 v platném znění;
- 15 Snjmenice, kako je izmijenjeno;
- 16 itälyy (ek) jäs modifikaatik renkelkzetset;
- 17 z poznejšimi popravkami;
- 18 Direktivebor, cu amendamentele respective;
- 19 Direktive z vesmi spremembami;
- 20 Direktiv k os mudatistega;
- 21 Директив, с ревизије изменења;
- 22 Direktivose su paplytymas;
- 23 Direktivās un to papildinājums;
- 24 Smejnice, u platnom znenu;
- 25 Džejšnjimsi itelivje Jönetmelikler;

<A>	DAIKIN.TCF.032D06/05-2018
	DEKRA (NB0344)
<C>	2159619.0551-EMC

- 19** DICZ*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
- 20** DICZ*** je ověřen za zřetel Dátoběke o technické konstrukci.
- 21** DICZ*** er autoriseret kompilera tekniska konstruktionsskissen.
- 22** DICZ*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsskisser.
- 23** DICZ*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsskissen.
- 24** DICZ*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsskisser.
- 25** DICZ*** este autorizat să compliceze Documentul tehnic de construcție.

DAIKIN

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
 U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany,
 Czech Republic

Yasuto Hiraoaka
 Managing Director
 Píseň, 2nd of July 2018

3P475203-12E

CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION DE CONFORMITE
CE - CONFORMITÄTSPERKLÄRUNG

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates.
- 02 (d) erklärt auf seine alleinige Verantwortung das die Modelle der Klimaanlage für die dieses Erklärungsbestimm ist.
- 03 (e) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils décrits dans le présent déclaration.
- 04 (nl) verklaart hierbij op zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de aconditionering units waarop deze verklaring betrekking heeft.
- 05 (e) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración.
- 06 (t) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 (b) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών μονοτύπων στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 08 (f) déclare sous sa seule responsabilité que ce modèle de climatiseur est conditionné de telle sorte que cette déclaration se réfère:

2MXM50M3V1B9, 2AMXM50M4V1B,

- 01 are in conformity with the following standards (s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 werden folgenden Norm(en) oder einen anderen Normdokument oder -dokument(en) entsprochen, unter der Voraussetzung, dass Sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden.
- 03 sont conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatifs, pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions.
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende document(en) zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:

EN60335-2-40

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Vorschriften der:
- 03 conformément aux stipulations des:
- 04 overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 siguiendo las disposiciones de:
- 06 secondo le prescrizioni per:
- 07 με τη τήρηση των προδιαγραφών των:
- 08 de acordo com o previsto em:
- 09 в соответствии с положениями:

- 01* as set out in and judged positively by according to the Certificate
- ** as set out in the Technical Construction File and judged positively by (Applied module) according to the certificate . Risk category . Also refer to next page.
- 02* wie in aufgeführt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat
- ** wie in der technischen Konstruktionsdatei aufgeführt und von (Angewandtes Modul) positiv ausgerechnet gemäß Zertifikat . Risikoart . Siehe auch nächste Seite.
- 03* le que défini dans a été évalué positivement par conformément au Certificat
- ** le que signifié dans le Fichier de Construction Technique et jugé positivement par (Module appliqué) conformément au Certificat . Catégorie de risque . Se reporter également à la page suivante.
- 04* zoals vermeld in en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificat
- ** zoals vermeld in het Technische Constructiedossier en in orde bevonden door (Bepaste module) overeenkomstig Certificat . Risicocategorie . Zie ook volgende pagina.
- 05* como se establece en y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado
- ** tal como se expone en el Archivo de Constitución Técnica y juzgado positivamente por (Modulo aplicado) según el Certificado . Categoría de riesgo . Consulte también la siguiente página.

01*** DICZ* is authorised to compile the Technical Construction File.

02*** DICZ* has the Berechtigung der Technische Konstruktionsdatei zusammenzustellen.

03*** DICZ* est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

04*** DICZ* is bevoegd om het Technical Constructiedossier samen te stellen.

05*** DICZ* está autorizada a compilar el Archivo de Constitución Técnica.

06*** DICZ* é autorizada a redigir o Ficheiro de Constituição

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE - ДИХЛАРЭЦЫЯ О-СОТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSTEMMELSESERKLÄRING
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTEMMELSE

- 09 (en) declares, exclusively under its sole responsibility, that the models of air conditioning units, to which this declaration relates.
- 10 (b) éklarerer under ens egen ansvar, at klimaanlægsmødelerne, som denne deklaration vedrører:
- 12 (nl) éklarerer el fulstendig ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som hermedes are denne deklarasjonen, inneholder at:
- 13 (en) imolida yksimäärän omalla vastuullaan, että läänin ilmastuksen tekotilamat ilmastointilaitteiden mallit:
- 14 (cz) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
- 15 (nb) erklærer på fullstendig eget ansvar og på eget ansvar omst:
- 16 (t) teljes felelősséggel tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre a nyilatkozati vonatkozik:

Machinery 2006/42/EC ***

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

Pressure Equipment 2014/68/EU **

Low Voltage 2014/35/EU

- 09 conformeront aux prescriptions standards qui sont énoncées dans le présent document technique, sous réserve que ces prescriptions soient appliquées conformément à nos instructions:
- 10 overensstemmer følgende standard(er) eller andet/andre tekniske dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instruktioner:
- 11 i respektive utrusting er utført i overensstemmelse med och under följande standard(er) eller andra normativa dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
- 12 irespektive úsúter je i overensstemmelse med ogende standard(er) eller andre normative dokument(er), under forudsættning av at disse brukes i henhold til våre instruksjer:

CE - IZJAVA O USKLADENOSTI
CE - ILMPIUTUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - DEKLARACJA ZGODNOSCI
CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

- 17 (en) déclare la véridé, l'exactitude, l'exactitude, de modèle climatique, de laquelle il est responsable.
- 18 (d) deklariert de proprie răspunde de aparatele de aer condiționat la care se referă prezenta declarație.
- 19 (cz) z toho odpovídá svojí hlavou, da so modely klimatických napravn, na katere se izjava nanaša:
- 20 (en) kinnitab oma täieliku vastutuse, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmiste mudelid:
- 21 (en) deklariirava na oonit vastutuse, et moelised kliimatühtsused, za kormi se ometi vast deklariirava:
- 22 (t) väidab sarva ataskombe skikku, vad oon konditsioonivimo pütelasj modelid, kuriens yra laikoms ši deklaracija:
- 23 (t) ymlia ahhilunni aplejicsa, ka tahlak uszakaitilo modelu gabsa konditsionierlaji, za kuriem atliecas ši deklaracija:
- 24 (sk) vyhlasuje na vlastnu zodpovednost, ze tieto klimatizacne modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
- 25 (tr) lanamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirimni ilgili okuduğu klima modelininin aşağıdaki gibidir diyorum beyan eder:

- 17 spediaja vnmogo nasledujajich norm i iných dokumentův normatívnych, pod vaukumom ze uzivame sa zgodno z nastujimi instrukciami:
- 18 sum in conformitate cu urmatorul (urmatoarele) standard(e) sau alte(i) document(e) normative, cu condiția ca acestea sa fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
- 19 skaidu z nasledujajimi standard i drugim normativi, pod pogodom, da se uporebuje i skaidu z nastujimi normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s nastujim uputama:
- 20 on vastastuse järgmisele standardile(ga või teisele normatiivsele dokumentilega, kui need kasutatakse vastavalt meie juhendile:
- 25 trünün, laimaleimiza göre kullanimiza kosuliyu asagidaki standartlar ve norm beirliten begelerle uyumludur:

- 10 Direktiver, med senere ændringer.
- 11 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktiver, med foretagne ændringer.
- 13 Direktiveja, selaisna kuin ne ovat muuttelutina.
- 14 v planam zneni.
- 15 Smejnica, kako je zmijenjeno.
- 16 izmjenjiv, omuk izvornu pomoćno(p)li.
- 17 z izmjenjivim popravkama.
- 18 Direktiver, cu amendamentele respective.
- 19* koi je doobreno v in odobeno s strani v skladu s Certificat
- ** koi je doobreno v tehnini mag in odobeno s strani (Uporabljeno modul) v skladu s Certificat . Kategorija tveganja . Bejle tudi na naslednji strani.
- 20* ngun on nakadulo dokumentis ja tehis kideul jilgi vastavai sertifikatsio
- ** ngun on nakadulo tehniiss dokumentatsioin ja tehis kideul (Isaamoduul) vastavai sertifikaatio . Riskikategoria . Vaadake ka jalgmist tehilehju.
- 21* koro ja koronoso v i oveleno noronemmo ot samacho Certifikat
- ** koro ja zapoleno Arta za tehniissa konstruktsioja ja oveleno noronemmo ot (Pronemmo modul) samachoo Certifikat . Kategorija tveganja . Buike chulo va chuparavna ovelenim.
- 22* kap nastavja i kap bejlamia nastavja pagal Sertifikat
- ** kap nastavja i kap bejlamia nastavja pagal (tehniska modul) pagal paajymeljina . Rizikos kategorija . Taip pat žiurekite ir kita puslapi.
- 23* ka nastavits un atidists pozitiviam vertijumam susajai su sertifikatu
- ** ka nastavits un atidists pozitiviam vertijumam susajai su sertifikatu

- 24* ako bilo uvedeno v a pozitivno zislane v skladu s ovedenim
- ** ako je postavljeno u Sudore tehničke konstrukcije a klijane postidjeno (Apiklovani modul) u skladu sa Certificatu . Kategorija rizicnosti . Vidj tez nasledovno su stranu.
- 25* a da beiridajigi gbu ve Sertifikatsio gure laimandun olmuo ovelar degieridajigi gbu.
- ** Teknik Yan Dosyasina beiridajigi gbu ve Sertifikatsio gure laimandun olmuo olarak (Uyulanlan modul) degieridajilimisi . Risk kategorisi . Ayrica bir sorraaki sayfaya bakin.

<A>	DAIKIN.TCF.032D/6/05-2018
	DEKRA (NB3044)
<C>	2159619.0551-EMC
<D>	TCF-CZ18007-01
<E>	VINÇOTTE nv (NB0026)
<F>	D1
<G>	100379113/1115
<H>	II

- 19*** DICZ* je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
- 20*** DICZ* on volikadulo kosadama tehniiss konstruktsioin.
- 21*** DICZ* je ovlastien za izradu Databote o tehničkoj konstrukciji.
- 22*** DICZ* yra galioja sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
- 23*** DICZ* ir autorizējis sastādīt tehnisko dokumentāciju.
- 24*** Spoločnosť DICZ* je oprávnená vytvoriť technickú konštrukciu.
- 25*** DICZ* Teknik Yan Dosyasini derlemeye yetkilidir.

01*** DICZ* is authorised to compile the Technical Construction File.

02*** DICZ* has the Berechtigung der Technische Konstruktionsdatei zusammenzustellen.

03*** DICZ* est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

04*** DICZ* is bevoegd om het Technical Constructiedossier samen te stellen.

05*** DICZ* está autorizada a compilar el Archivo de Constitución Técnica.

06*** DICZ* é autorizada a redigir o Ficheiro de Constituição

Bezpečnostní opatření



Před ovládním jednotky si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření v tomto návodu.



Tento spotřebič je plněn chladivem R32.

- Zde popsaná bezpečnostní opatření jsou označena nápisy VÝSTRAHA a VAROVÁNÍ. Oba nápisy upozorňují na důležité informace, které se týkají bezpečnosti. Všechna taková opatření je třeba dodržovat za všech okolností.
- Význam informací VÝSTRAHA a VAROVÁNÍ

 **VÝSTRAHA.... Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění osob nebo smrt.**

 **VAROVÁNÍ..... Nedodržení těchto pokynů může způsobit škody na majetku nebo zranění osob, které může v závislosti na podmínkách být i velmi vážné.**

- Bezpečnostní značky uvedené v tomto návodu mají následující významy:



Vždy se řiďte těmito pokyny.




Zkontrolujte, zda je jednotka řádně uzemněna.



Nikdy se nepokoušejte.

- Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz pro kontrolu chyb a dle návodu k obsluze zákazníkovi vysvětlete, jak klimatizaci ovládat a jak se o ni starat.
- Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.


VÝSTRAHA

- Požádejte svého prodejce nebo kvalifikované pracovníky, aby provedli instalační práce. Nikdy se nepokoušejte klimatizační jednotku sami instalovat. Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Instalujte klimatizační jednotku v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k instalaci. Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Používejte pouze příslušenství, volitelné vybavení a náhradní díly vyrobené nebo schválené společností Daikin.
- Klimatizační jednotku nainstalujte na dostatečně silné základy, které unesou její hmotnost. Nedostatečně pevné uložení může vést k pádu zařízení a způsobit zranění.
- Elektrické práce musí být prováděny v souladu s příslušnými místními a národními předpisy a pokyny v tomto návodu k instalaci. Použijte výhradně samostatný napájecí obvod. Nedostatek kapacity napájecího obvodu a nesprávné provedení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Použijte kabel s dostatečnou délkou. Nepoužívejte propojené vodiče nebo prodlužovací kabel. Může dojít k přehřátí, zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ujistěte se, že je veškeré elektrické zapojení zabezpečeno, jsou použity stanovené vodiče a přípojky či vodiče nejsou vystaveny námaze. Nesprávné připojení nebo zajištění vodičů může mít za následek abnormální nahromadění tepla nebo požár.
- Při připojování napájení a vedení mezi vnitřní a venkovní jednotkou vedte vodiče tak, aby bylo možné dobře uzavřít kryt řídicí jednotky. Nesprávné umístění krytu řídicí jednotky může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, nebo přehřátí svorek.
- Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné provést jeho výměnu výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.
- Pokud během instalace dojde k úniku chladiva, ihned proveďte odvětrání místnosti.  Při styku chladiva s ohněm může vznikat jedovatý plyn.
- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda nedochází k úniku plyného chladiva.  Pokud plyné chladivo uniká do místnosti a přijde do styku se zdrojem ohně, například ohřívačem s ventilátorem, troubou nebo vařičem, mohou vznikat jedovaté plyny.
- Při instalaci nebo přemísťování klimatizačního zařízení zajistěte odvětrání chladivového okruhu tak, aby neobsahoval žádný vzduch a používejte pouze stanovené chladivo (R32). Přítomnost vzduchu nebo jiných cizích látek v chladivovém okruhu způsobuje abnormální vzrůst tlaku, což může vést k poškození zařízení a dokonce zranění.
- Během instalace bezpečně připojte potrubí chladiva předtím, než spustíte kompresor. Jestliže potrubí chladiva není připojeno a uzavírací ventil je otevřen při spuštění kompresoru, dojde k nasátí vzduchu, což způsobí abnormální tlak v chladivovém cyklu. Může dojít k poškození zařízení a dokonce k úrazu.
- Během režimu odčerpávání zastavte kompresor předtím, než budete demontovat potrubí chladiva. Pokud je během odčerpávání kompresor stále v provozu a uzavírací ventil otevřený, bude vzduch nasáván dovnitř, když bude potrubí chladiva demontováno, což způsobí abnormální tlak během chladivového cyklu a může vést k poškození zařízení a dokonce k úrazu.
- Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.  Jednotku je zakázáno uzemňovat k potrubí, hromosvodu či telefonnímu vedení. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zajistěte instalaci jističe svodového zemnicího proudu. Nebude-li jistič instalován, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte žádné jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo čištění, než jaké jsou doporučeny výrobcem.

Bezpečnostní opatření







- Tento spotřebič musí být uložen v místnosti bez nepřetržitě používaných zdrojů zapálení (například: otevřené plameny, plynový spotřebič nebo elektrický ohříváč).
- Nepropichovat ani nevhazovat do ohně.
- Mějte na paměti, že chladivo nemusí mít žádný zápach.
- Tento spotřebič se musí instalovat, obsluhovat a skladovat v místnosti, která je větší než minimální požadovaná podlahová plocha.
- Dodržujte státní předpisy týkající se použití plynu.
- Zajistěte, aby instalace, testování a použité materiály splňovaly pokyny společnosti Daikin a příslušnou legislativu, (například národní předpisy pro plynové instalace) a byly provedeny pouze autorizovanými osobami.

VAROVÁNÍ

- Klimatizační zařízení neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů. V případě úniku plynu může tento po nahromadění v blízkosti klimatizace zapříčinit poškození zařízení. 
- Postupujte dle pokynů v tomto instalačním návodu a nainstalujte vypouštěcí potrubí, aby se zajistilo patřičný odvod kondenzátu a zaizolujte potrubí, aby se zabránilo kondenzaci. Nesprávně instalované vypouštěcí potrubí může způsobit únik vody v interiéru a škody na majetku.
- Utáhněte převlečnou matici podle předepsané metody pomocí momentového klíče. Pokud je převlečná matice příliš utažena, může po delší době použití prasknout a způsobit únik chladiva.
- Vždy realizujte odpovídající opatření tak, aby se venkovní jednotka nemohla stát úkrytem malých zvířat. Malá zvířata mohou svým dotykem s elektrickými částmi způsobit poruchu, kouř nebo požár. Poučte prosím zákazníka o nutnosti udržování čistoty v okolí jednotky.
- Teplota okruhu chladiva bude vysoká. Veďte prosím propojovací vodič mezi jednotkami mimo měděné trubky, které nejsou tepelně izolovány.
- Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo pro komerční a domácí použití určenými osobami.
- Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).
- Zaveďte knihu záznamů a kartu zařízení. Dle platných předpisů může být nutné k zařízení zavést knihu záznamů obsahující alespoň následující položky: informace o údržbě, opravách, výsledky zkoušek, dobu pohotovostního režimu atd.
- Na přístupném místě systému musí uvedeny následující informace:
 - pokyny pro vypnutí systému v případě nouzového stavu
 - název a adresa hasičské stanice, policie a nemocnice
 - název, adresa a telefonní čísla nonstop servisuPro tuto knihu záznamů poskytuje v Evropě nezbytné pokyny norma EN378.

Příslušenství

Příslušenství dodávané s venkovní jednotkou:

<p>Ⓐ Instalační návod + návod pro R32</p>  <p>Nachází se ve spodní části balení skříně.</p>	1	<p>Ⓑ Štítek pro označení náplně chladiva</p>  <p>Nachází se ve spodní části balení skříně.</p>	1
<p>Ⓒ Vypouštěcí přípojka</p>  <p>Nachází se ve spodní části balení skříně.</p>	1	<p>Ⓓ Vícejazyčný štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů</p>  <p>Nachází se ve spodní části balení skříně.</p>	1
<p>Ⓔ Sáček se šrouby (pro připevnění příchytka vodiče)</p>  <p>Nachází se ve spodní části balení skříně.</p>	1	<p>Ⓕ Sestava reduktoru (pouze krytí 50)</p>  <p>Nachází se ve spodní části balení skříně.</p>	1

Bezpečnostní opatření pro výběr místa instalace

- 1) Zvolte dostatečně pevné místo, které unese hmotnost a vydrží vibrace jednotky a na kterém nebude hluk provozu zesilován.
- 2) Zvolte místo, na kterém horký vzduch vypouštěný z jednotky nebo hluk provozu jednotky nebude obtěžovat sousedy uživatele.
- 3) Vyhněte se místům blízko ložnice a podobných místností, aby hluk provozu jednotky nezpůsobil žádné potíže.
- 4) Musí být zajištěn dostatečný prostor pro přenos jednotky jak na místo, tak z místa její instalace.
- 5) Musí být zajištěn dostatečný prostor pro průchod vzduchu bez překážek u vstupu a výstupu vzduchu.
- 6) Místo instalace musí být bez možnosti úniku hořlavých plynů z blízkého okolí.
- 7) Instalujte jednotky, napájecí kabely a propojovací vodiče mezi jednotkami minimálně 3 metry od televizních a rozhlasových přijímačů. Splněním tohoto požadavku zabráníte rušení obrazu a zvuku těchto přijímačů. (Šum může být slyšet i když je umístěna ve větší vzdálenosti než 3 metry, a to v závislosti na podmínkách rádiových vln.)
- 8) V pobřežních oblastech nebo na jiných místech se slanou atmosférou síranového plynu může životnost klimatizační jednotky zkracovat koroze.
- 9) Protože z venkovní jednotky může vytékat voda, neumísťujte pod jednotku žádné předměty, které vyžadují uložení v suchu.


POZNÁMKA

Jednotky nesmí být instalovány zavěšením ze stropu nebo ukládáním na sebe.

⚠ VÝSTRAHA

Při provozování klimatizačního zařízení při nízké teplotě okolí postupujte dle pokynů uvedených níže.

- Aby se zabránilo vystavení jednotky větru, nainstalujte venkovní jednotku stranou sání směrem ke stěně.
- Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místo, kde strana sání může být přímo vystavena větru.
- Aby se zabránilo vystavení jednotky větru, doporučuje se namontovat ochranný plech na stranu výstupu vzduchu venkovní jednotky.
- V oblastech se silným sněžením zvolte takové místo instalace, kde sníh nijak neovlivní provoz jednotky.




Výkresy instalace vnitřní/venkovní jednotky

Pro instalaci vnitřní jednotky se řiďte instalačním návodem dodaným pro vnitřní jednotku.
(Obrázek ukazuje nástěnnou vnitřní jednotku.)

⚠ VÝSTRAHA

- Nepřipojujte vestavěné větve potrubí a venkovní jednotku, když pouze provádíte instalaci potrubí bez připojení vnitřní jednotky, abyste později přidali další vnitřní jednotku.
Zajistěte, aby se žádné nečistoty nebo vlhkost nedostali do vestavěné větve potrubí.
Podrobnosti viz strana 10 „Bezpečnostní opatření pro pokládání potrubí chladiva“.
- Nelze připojovat vnitřní jednotku pouze pro jednu místnost. **Zajistěte připojení alespoň 2 místností.**



Instalace

- Nainstalujte jednotku vodorovně.
- Jednotka může být nainstalována přímo na betonovou verandu nebo zpevněné místo, pokud je k dispozici dobrá drenáž.
- Pokud existuje možnost přenosu případných vibrací do budovy, použijte antivibrační pryž (běžná dodávka).

1. Přípojky (přípojovací otvor)

Nainstalujte vnitřní jednotku podle níže uvedené tabulky, která ukazuje vztah mezi krytím vnitřní jednotky a odpovídajícím otvorem.

Celková krytí vnitřní jednotky, která může být připojena k této jednotce:

Typ s tepelným čerpadlem: $\left. \begin{array}{l} 2AMXM40M^* \\ 2MXM40M^* \\ 2AMXF40A^* \end{array} \right\} \text{ Až } 6,0 \text{ kW}$ $\left. \begin{array}{l} 2AMXM50M^* \\ 2MXM50M^* \\ 2AMXF50A^* \end{array} \right\} \text{ Až } 8,5 \text{ kW}$


Přípojka	2AMXM40M* 2MXM40M*	2AMXF40A*	2AMXM50M* 2MXM50M*	2AMXF50A*
A	15, 20, 25, 35	25, 35	15, 20, 25, 35, 42	25, 35
B	15, 20, 25, 35	25, 35	15, 20, 25, 35, 42, 50	25, 35

○ : Používejte redukce k připojení potrubí.

□ : Volitelné příslušenství


Informace o číslech redukcí a jejich tvaru naleznete v části "Jak používat redukce".

Jak používat reduktory



Použijte dodané reduktory s jednotkou podle níže uvedeného popisu.

- Připojení potrubí Ø9,5 k přípojovacímu otvoru plynového potrubí pro Ø12,7:




- Při použití balení reduktoru uvedeného výše, věnujte pozornost tomu, abyste nepřetáhli matici, protože se může poškodit menší potrubí. (cca 2/3 - 1 normálního utahovacího momentu)
- Naneste vrstvu chladicího oleje na ozávitovaný přípojovací otvor venkovní jednotky, kde vstupuje převlečná matice.
- Používejte vhodný klíč, aby nedošlo k poškození přípojovacího závitu přetažením převlečné matice.

Utahovací moment převlečné matice	
Převlečná matice Ø12,7	49,5–60,3 N·m (505–615 kgf·cm)

Bezpečnostní opatření při instalaci


- Zkontrolujte pevnost a vyrovnanost podlahy pro instalaci, aby jednotka po instalaci nezpůsobovala při provozu vibrace nebo hluk.
- Dle nákresu základů dobře jednotku upevněte pomocí základových šroubů. (Připravte 4 sady na trhu dostupných základových šroubů, matic a podložek M8 nebo M10.)
- Nejlepší je zašroubovat základové šrouby, dokud jejich konce nejsou 20 mm nad povrchem základů.




Směrnice instalace venkovní jednotky

- Tam, kde je stěna nebo jiná překážka v cestě vstupu nebo výstupu vzduchu venkovní jednotky, postupujte podle níže uvedených instalačních pokynů.
- Pro všechny níže uvedené instalační vzory musí být výška stěny na výstupní straně 1200 mm nebo méně.


Stěna na jedné straně



Stěna na dvou stranách




Stěna na třech stranách




Výběr místa instalace vnitřních jednotek

- Maximální povolená délka potrubí chladiva a maximální přípustný výškový rozdíl mezi venkovními a vnitřními jednotkami jsou uvedeny níže.
(Čím kratší je potrubí chladiva, tím lepší výkon. Připojujte tak, aby bylo potrubí co nejkratší. **Nejkratší povolená délka na místnost je 3 m.**)

Potrubí ke každé vnitřní jednotce	Max. 20 m.
Celková délka potrubí mezi všemi jednotkami	Max. 30m.



V případě, že je venkovní jednotka umístěna výše, než vnitřní jednotky.



V případě, že je venkovní jednotka umístěna jinak. (Je-li níže než jedna nebo více vnitřních jednotek.)


Chladivové potrubí

1. Instalace venkovní jednotky

- 1) Při instalaci venkovní jednotky se řiďte pokyny v části „Bezpečnostní opatření pro výběr místa instalace“ na straně 3 a „Výkresy instalace vnitřní/venkovní jednotky“ na straně 4.
- 2) Jestliže je nutné zajistit odtokové potrubí, postupujte dle níže uvedených pokynů.

2. Odvod vody

- 1) Pro vypuštění použijte vypouštěcí přípojku.
- 2) Pokud vypouštěcí přípojku zakrývá montážní základna nebo podlaha, umístěte další podstavce patek o výšce alespoň 30 mm pod patky venkovní jednotky.
- 3) V chladných oblastech nepoužívejte u venkovní jednotky vypouštěcí zátku a vypouštěcí hadici.
(Mohlo by dojít k zamrznutí vody a omezení topného výkonu jednotky.)




3. Chladivové potrubí

⚠ VÝSTRAHA

- Použijte převlečnou matici upevněnou k hlavní jednotce. (Aby se zabránilo prasknutí matice stárnutím.)
- Aby se zabránilo úniku plynu, naneste chladivový olej pouze na vnitřní povrch rozšíření. (Používejte chladivový olej pro R32.)
- Při utahování převlečných matic použijte momentové klíče, aby se zabránilo poškození matic a úniku plynu.
- Nepoužívejte opakovaně spoje/šroubení, které již byly použity.
- Instalaci musí provádět instalační technik, výběr materiálů a instalace musí splňovat platná legislativní nařízení. V Evropě musí být použita norma EN378.
- Ujistěte se, že potrubí na místě instalace a přípojky nejsou vystaveny namáhání.

Vyrovnejte středy obou rozšíření (hrdla) a utáhněte matice rukou o 3 nebo 4 otočky. Poté je pevně dotáhněte momentovými klíči.



Utahovací moment převlečné matice	
Převlečná matice pro Ø6,4	14,2-17,2 N • m (144-175 kgf • cm)
Převlečná matice pro Ø9,5	32,7-39,9 N • m (333-407 kgf • cm)
Převlečná matice pro Ø12,7	49,5-60,3 N • m (505-615 kgf • cm)

Utahovací moment krytu ventilu		
Plynová strana		Kapalinová strana
3/8 palce	1/2 palce	1/4 palce
32,7-39,9 N • m (333-407 kgf • cm)	48,1-59,7 N • m (490-610 kgf • cm)	21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)
Utahovací moment krytu servisní přípojky		
10,8-14,7 N • m (110-150 kgf • cm)		


Chladivové potrubí

4. Odvzdušnění a kontrola úniku plynu

⚠ VAROVÁNÍ

- Do chladicího cyklu nepřidávejte žádné jiné chladivo, než předepsané chladivo (R32).
- Když dojde k úniku plynného chladiva, vyvětrejte místnost co možná nejdříve a co možná nejdéle.
- Chladivo R32, stejně jako ostatní chladiva, musí být vždy regenerováno a nikdy nesmí být vypouštěno do okolního prostředí.
- Nezapomeňte zkontrolovat možný únik plynu.
- Během zkoušek nikdy netlakujte zařízení pomocí vyššího tlaku než je maximální přípustný tlak (viz typový štítek na jednotce).
- Nikdy se nedotýkejte náhodně uniklého chladiva přímo. To by mohlo způsobit vážná poranění vyvolaná omrzlinami.

- Jakmile je instalace potrubí dokončena, je nutné provést odvzdušnění a zkontrolovat, zda nedochází k únikům plynu.
 - Nezapomeňte provést podtlakové čerpání u všech místností současně.
 - Ujistěte se, že používáte pro R32 speciální nástroje (redukční ventil s měřidlem, plnicí hadice, podtlakové čerpadlo, adaptér podtlakového čerpadla atd.).
 - K ovládání dřívku uzavíracího ventilu použijte klíč s šestihrannou hlavou (4 mm).
 - Veškeré spoje potrubí chladiva musí být utaženy momentovým klíčem a předepsaným utahovacím momentem.
- 1) Připojte výstupky plnicí hadice (strana k zatlačení kolíku) pro nízký tlak a vysoký tlak na měrný rozdělovač do servisní přípojky plynového uzavíracího ventilu pro místnosti **A a B**.
 - 2) Úplně otevřete nízkotlaký ventil (Lo) a vysokotlaký ventil (Hi) redukčního ventilu.
 - 3) Použijte podtlakové čerpání po dobu 20 minut nebo déle. Zkontrolujte, že kombinovaný tlakoměr udává hodnotu $-0,1$ MPa (-76 cmHg).
 - 4) Po kontrole podtlaku uzavřete nízkotlaké a vysokotlaké ventily na měrném rozdělovači a zastavte podtlakové čerpání. (V tomto stavu počkejte 4-5 minut a kontrolujte, že se ručička sdruženého měřidla nepohybuje zpět.) Jestliže se pohybuje zpět, může to signalizovat výskyt vlhkosti nebo únik ze spojovacích dílů. Po prohlídce všech spojů a uvolnění a následného dotažení matic opakujte kroky 2) → 3) → 4).
 - 5) Sundejte kryty ventilů na uzavíracích ventilech kapaliny a plynu na potrubích pro místnosti A a B.
 - 6) Otevřete vřetena ventilů na uzavíracích ventilech kapaliny a plynu pro místnosti A a B tím, že je otočíte o 90° proti směru chodu hodinových ručiček pomocí šestihranného klíče. Po 5 sekundách je uzavřete a zkontrolujte úniky plynu. Po kontrole možného úniku plynu zkontrolujte oblasti kolem hrdel na vnitřní jednotce a oblasti kolem hrdel a vřeten ventilů na venkovní jednotce pomocí mýdlové vody. Po kontrole důkladně otřete.
 - 7) Odeberte plnicí hadici ze servisních přípojek uzavíracího ventilu plynu na potrubích pro místnosti A a B a plně otevřete uzavírací ventily plynu na potrubích pro místnosti A a B. (Zastavte vřetena ventilů co nejdále je to možné a nepokoušejte se jimi dále otáčet.)
 - 8) Použijte momentový klíč pro utažení krytů ventilů a krytů servisních přípojek na uzavíracích ventilech kapaliny a plynu na potrubích pro místnosti A a B na navržený utahovací moment.




Chladivové potrubí

5. Plnění chladiva

1-1. Doplnění chladiva

- Pokud celková délka potrubí chladiva překročí 20 m, dodejte chladivo. (Maximální celková délka potrubí chladiva pro všechny místnosti je 30 m.)



A: Množství k dodání

B: Délka potrubí chladiva minus 20. (Celkem pro všechny místnosti)

1-2. Kompletní naplnění chladiva

- Celkové množství chladiva k doplnění je množství uvedené na typovém štítku zařízení a množství dodatečného chladiva.

Důležité informace ohledně použitého chladiva.

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.

Tyto plyny nevypouštějte do atmosféry.

Typ chladiva: **R32**

Hodnota GWP⁽¹⁾: **675**

⁽¹⁾ GWP = Global warming potential (potenciál globálního oteplování)

Vyplňte prosím nesmazatelným inkoustem,


- ① tovární náplň chladiva ve výrobku,
- ② doplňující množství chladiva naplněného v místě instalace a

■ ① + ② celkovou náplň chladiva

■ Výpočet ekvivalentu tCO₂ se provádí dle vzorce (zaokrouhlena na 2 desetinná místa)

na štítku chladiva dodaném s tímto výrobkem.

Vyplněný štítek musí být nalepen v blízkosti plnicí přípojky chladiva výrobku (např. na vnitřní stranu krytu uzavíracího ventilu).



1 tovární náplň chladiva ve výrobku: viz typový štítek jednotky

2 doplňující množství chladiva naplněného v místě instalace

3 celková náplň chladiva

4 Emise skleníkových plynů celkové náplně chladiva vyjádřené jako ekvivalent tun CO₂

5 láhev na chladivo a rozdělovací potrubí pro plnění

6 venkovní jednotka

POZNÁMKA

Národní implementace směrnic EU u některých fluorovaných skleníkových plynů může vyžadovat jejich uvedení v příslušném oficiálním jazyce na jednotce. Proto je s jednotkou dodáván vícejazyčný štítek označující fluorované skleníkové plyny. Pokyny pro nalepení jsou znázorněny na zadní straně tohoto štítku.



POZNÁMKA

V Evropě se používají **emise skleníkových plynů** celkové náplně chladiva v systému (vyjádřeno jako ekvivalent tun CO₂) ke stanovení intervalů údržby. Řiďte se platnými předpisy.

Vzorec pro výpočet emisí skleníkových plynů:

hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva [v kg] / 1000

Použijte hodnotu GWP uvedenou na štítku s informacemi o náplni chladiva. Tato hodnota GWP je založena na 4. hodnotící zprávě IPCC. Hodnota GWP uvedená v tomto návodu může být zastaralá (tj. provedená na základě 3. hodnotící zprávy IPCC).

⚠ VÝSTRAHA

- I když je uzavírací ventil plně uzavřen, chladivo může pomalu unikat; nenechávejte převlečnou matici sundanou po dlouhou dobu.
- Nepřepíňujte chladivem. Jinak se může poškodit kompresor.

Bezpečnostní opatření pro kompresor


⚠ VÝSTRAHA	
	Riziko úrazu elektrickým proudem <ul style="list-style-type: none">• Tento kompresor používejte pouze na uzemněném systému.• Před prováděním servisu vypněte napájení.• Před zapnutím napájení zavřete kryt svorkovnice.
	Nebezpečí zranění <ul style="list-style-type: none">• Používejte ochranné brýle.
	Nebezpečí výbuchu nebo požáru <ul style="list-style-type: none">• Při demontáži kompresoru používejte řezačku na trubky.• NEPOUŽÍVEJTE hořák. Systém obsahuje chladivo pod tlakem.• NESPOUŠTĚJTE kompresor pokud je v jednotce vzduch nebo podtlak.• Používejte pouze schválená chladiva a maziva.
	Nebezpečí popálení <ul style="list-style-type: none">• NEDOTÝKAT se holou rukou během provozu nebo bezprostředně po jeho ukončení.

Chladivové potrubí

Bezpečnostní opatření pro pokládání potrubí chladiva

• Upozornění při manipulaci s potrubím

- 1) Chraňte otevřený konec potrubí před prachem a vlhkostí.
- 2) Veškeré ohyby potrubí musí být co možná nejmírnější. Pro ohýbání používejte ohýbačku trubek.




• Volba mědi a tepelné izolace

Když používáte komerční měděné potrubí a armatury, dodržujte následující pokyny:

- 1) Izolační materiál: Polyetylenová pěna
Intenzita přestupu tepla: 0,041 až 0,052 W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C)
Povrch chladivového potrubí dosahuje teploty až 110°C.
Zvolte takové materiály tepelné izolace, které vydrží tuto teplotu.
- 2) Proveďte izolaci jak plynového, tak kapalinového potrubí a zajistěte rozměry izolace uvedené níže.

Plynové potrubí		Kapalinové potrubí	Izolace plynového potrubí	Izolace kapalinového potrubí
Vně. pr. 9,5 mm	Vně. pr. 12,7 mm	Vně. pr. 6,4 mm	Vnitř. pr. 12-15 mm	Vnitř. pr. 8-10 mm
Minimální poloměr ohybu			Tloušťka min. 13 mm	Tloušťka min. 10 mm
30 mm nebo více	40 mm nebo více	30 mm nebo více		
Tloušťka 0,8 mm (C1220T-O)				



- 3) Použijte samostatná tepelně izolovaná potrubí pro plynné chladivo a pro kapalně chladivo.
- 4) Potrubí a další tlakové součásti musí odpovídat platným legislativním nařízením a musí být vhodné pro vedení chladiva.
Pro chladivo používejte bezešvé měděné trubky deoxidované kyselinou fosforečnou.

• Rozšiřování konců trubek


- 1) Uřežte konec trubky pomocí řezáku trubek.
- 2) Odstraňte otřepy s uřezaným koncem směřujícím dolů, aby se piliny a třísky nemohly dostat do trubky.
- 3) Umístěte na trubku převlečnou matici.
- 4) Proveďte rozšíření trubky.
- 5) Zkontrolujte, že je rozšíření trubky správně provedeno.



Rozšiřování

Přesně dodržte níže znázorněný rozměr.

Nástroj pro rozšiřování konců trubek pro R410A nebo R32	Standardní nástroj pro rozšiřování konců trubek	
	Typ spojky (pevný typ)	Typ s křídlovou maticí (Imperiální)
A	0–0,5 mm	1,0–1,5 mm
		1,5–2,0 mm




⚠ VAROVÁNÍ

- Na rozšířenou část nepoužívejte minerální olej.
- Zabraňte vniknutí minerálního oleje do systému. Snížila by se životnost jednotek.
- Nikdy nepoužívejte potrubí, které bylo již použito pro předchozí instalace. Používejte pouze díly dodané s jednotkou.
- Kvůli garanci životnosti nikdy k této jednotce R32 neinstalujte sušičku.
- Vysoušecí materiál může rozpouštět a poškozovat systém.
- Nedokonalé rozšíření konců trubek může mít za následek únik plyného chladiva.
- Chraňte potrubí chladiva, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození.

Funkce odčerpání

Když provádíte přemístění nebo likvidaci jednotky, nezapomeňte odčerpat chladivo, aby nebylo jeho únikem ohroženo životní prostředí.

- 1) Sundejte kryty ventilů na uzavíracích ventilech kapaliny a plynu na potrubích pro místnosti A a B.
- 2) Spusťte jednotku na nucené chlazení. (Viz pokyny níže.)
- 3) Po 5 až 10 minutách uzavřete uzavírací ventily kapaliny na potrubích pro místnosti A a B pomocí šestihřanného klíče.
- 4) Po 2 až 3 minutách zastavte co nejrychleji nucené chlazení poté, co se uzavírací ventily plynu na potrubí pro místnosti A a B vypnuly.
- 5) Vypněte jistič.



⚠ VÝSTRAHA

Spusťte klimatizaci pro ochlazení obou místností A a B při provádění odčerpávání.

1. Režim nuceného chlazení

1-1. Použití tlačítka start/stop vnitřní jednotky.

- 1) Stiskněte tlačítko start/stop na vnitřní jednotce buď v místnosti A nebo B pro bez přerušení na 5 sekund. Jednotka se spustí v obou místnostech.
- 2) Nucené chlazení skončí po cca 15 minutách a jednotka se automaticky zastaví. Stiskněte tlačítka start/stop na vnitřní jednotce pro vynucení zastavení činnosti.

1-2. Pomocí dálkového ovladače vnitřní jednotky

Provedte zkušební provoz s provozním režimem nastaveným na chlazení. Pokyny k provedení postupu zkušebního provozu naleznete v instalačním návodu vnitřní jednotky a v návodu k dálkovému ovladači.

- Režim nuceného chlazení se automaticky vypne přibližně po 30 minutách.
- Chcete-li provoz vypnout, stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud venkovní teplota klesne na -10°C nebo méně, může se aktivovat bezpečnostní zařízení chránící provoz. V této situaci zahřejte venkovní termistor na venkovní jednotce na -10°C nebo více. Spustí se provoz.

⚠ VÝSTRAHA

Jednotka je vybavena štítkem uvedeným níže. Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny.



- V případě úniku z chladicího okruhu neprovádějte odčerpání pomocí kompresoru.
- Použijte systém pro obnovu chladiva a samostatnou tlakovou nádobu.
- Výstraha, při provádění odčerpání hrozí nebezpečí výbuchu.
- Při odčerpání pomocí kompresoru by mohlo dojít k samovznícení v důsledku vniknutí vzduchu během odčerpávání.

Použité symboly:

- 1) Výstražná značka (ISO 7010 – W001)
- 2) Výstraha, výbušný materiál (ISO 7010 – W002)
- 3) Přečtěte si příručku pro uživatele (ISO 7000 – 0790)
- 4) Příručka pro uživatele; návod k obsluze (ISO 7000 – 1641)
- 5) Indikátor servisu; přečtěte si technickou příručku (ISO 7000 – 1659)


Vodiče

⚠ VAROVÁNÍ


- Nepoužívejte propojené vodiče, splétané vodiče (**VAROVÁNÍ 1**), prodlužovací kabel nebo přípojky starburst. Může dojít k přehřátí, zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte uvnitř výrobku místně zakoupené elektrické díly. (Neprovádějte větvení napájení pro čerpadlo kondenzátu, např. ze svorkovnice.) Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nezapomeňte nainstalovat jistič proti zemnímu spojení. (Takový, který dokáže zvládnout vyšší harmonické proudy.) (Tato jednotka používá inverter (měnič), což znamená, že musí být použit jistič proti zemnímu spojení schopný zvládat harmonické proudy, aby se zabránilo poruše samotného jističe.)
- Použijte odpojovací jistič se všemi póly s odstupem kontaktů alespoň 3 mm, který zajišťuje úplné odpojení při přepětí v kategorii III.
- Nezapojujte k vnitřní jednotce napájecí vodič. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Nezapínejte bezpečnostní jistič, dokud nejsou veškeré práce hotovy.

- 1) Odstraňte izolaci z vodiče (20 mm).
- 2) Připojte propojovací vodiče mezi vnitřní a venkovní jednotkou tak, **aby se shodovala čísla na svorkovnicích**. Pevně utáhněte šrouby svorek. Pro utahování šroubů doporučujeme použít plochý šroubovák. Šrouby jsou součástí svorkovnice.



⚠ VÝSTRAHA




• Když připojujete vodič jednotky ke svorkovnici pomocí jednožilového vodiče, provedte jejich zkroutení.

Nesprávně provedené zapojení může způsobit nahromadění tepla a požár.


• Ujistěte se, že je uzemňovací vodič mezi uvolňovačem tahu a svorkou delší než ostatní vodiče.



- Pokud je nutné použít lankové vodiče, použijte pro jejich připojení ke svorkovnici kabelová očka. Umístěte lisovací koncovku s kabelovým očkem až na krytou část vodiče a dobře ji připevněte na místo.




3) Potáhnutím za vodič zkontrolujte, že se nerozpojí. Poté připevněte vodič pomocí přichytky vodičů.



Ujistěte se, že je potrubí a elektrické vedení správně vedeno

(Nesprávné vedení ztíží připojení krytu uzavíracího ventilu a způsobí deformaci.)



Musíte mít absolutní jistotu, že je veškeré zapojení provedeno správně.

Ujistěte se, že elektrické rozvody a potrubí z vnitřní jednotky k venkovní jednotce odpovídají.




Vodiče

1. Bezpečné zacházení s díly pod vysokým napětím

- Vypněte jistič a před zahájením servisu vyčkejte 10 minut.

1-1. Pro zabránění úrazu elektrickým proudem

- Použijte zkoušečku ke zjištění, zda je napětí mezi "+" a "-" 50 V nebo nižší. (Zkušební místa naleznete na obrázku níže.)
- Povrch zkušebních míst (+, -) může být pokryt nátěrem.
- Vždy zajistěte dobrý kontakt mezi sondami zkoušečky a zkušebními místy.




! VAROVÁNÍ

Všechny obvody obsahující termistor obsahují napájecí napětí.

2. Opětné zapojení po kontrole

















- Při opětovném zapojení vždy provádějte zapojení stejně, jako tomu bylo původně.

SONDA ZKOUŠEČKY



Vodiče

Schéma zapojení


Sjednocené schéma zapojení					
Použité součásti a číslování viz schéma zapojení jednotky. Číslování součástí je arabskými číslicemi ve vzestupném pořadí pro každou součást a je vyjádřeno v přehledu níže symbolem "*" v kódu součásti.					
	:	JISTIČ		:	OCHRANNÁ ZEM
	:	PŘIPOJENÍ		:	OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ (ŠROUB)
	:	KONEKTOR		:	USMĚRŇOVAČ
	:	UZEMNĚNÍ		:	KONEKTOR RELÉ
	:	VNĚJŠÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE		:	ZKRATOVACÍ KONEKTOR
	:	POJISTKA		:	SVORKA
	:	VNITŘNÍ JEDNOTKA		:	SVORKOVNICE
	:	VENKOVNÍ JEDNOTKA		:	SVORKA DRÁTU
BLK : ČERNÁ	GRN : ZELENÁ	PNK : RŮŽOVÁ	WHT : BÍLÁ		
BLU : MODRÁ	GRY : ŠEDÁ	PRP, PPL : PURPurová	YLW : ŽLUTÁ		
BRN : HNĚDÁ	ORG : ORANŽOVÁ	RED : ČERVENÁ			
A*P : ŘÍDÍCÍ DESKA S TIŠTĚNÝMI SPOJI	PS : SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ				
BS* : TLAČÍTKO ON/OFF, OVLÁDACÍ SPÍNAČ	PTC* : TERMISTOR PTC				
BZ, H*O : BZUČÁK	Q* : IZOLOVANÝ SPÍNACÍ BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR (IGBT)				
C* : KONDENZÁTOR	Q*DI : JISTIČ PROTI ZEMNÍMU SPOJENÍ				
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* : SPOJENÍ, KONEKTOR	Q*L : OCHRANA PŘED PŘETÍŽENÍM				
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*	Q*M : TEPELNÝ SPÍNAČ				
D*, V*D : DIODA	R* : REZISTOR				
DB* : DIODOVÝ MŮSTEK	R*T : TERMISTOR				
DS* : PŘEPÍNAČ DIP	PC : PŘÍJÍMAČ				
E*H : TOPENÍ	S*C : KONCOVÝ SPÍNAČ				
F*U, FU* (CHARAKTERISTIKY VIZ DESKA TIŠTĚNÝCH SPOJŮ UVNITŘ JEDNOTKY)	S*L : PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ				
FG* : KONEKTOR (UZEMNĚNÍ RÁMU)	S*NPB : SNÍMAČ TLAKU (VYSOKOTLAKÝ)				
H* : KABELOVÝ SVAZEK	S*NPL : SNÍMAČ TLAKU (NÍZKOTLAKÝ)				
H*P, LED*, V*L : KONTROLKA, SVÍTÍCÍ DIODA	S*PH, HPS* : TLAKOVÝ SPÍNAČ (VYSOKOTLAKÝ)				
HAP : SVÍTÍCÍ DIODA (SERVISNÍ MONITOR – ZELENÁ)	S*PL : TLAKOVÝ SNÍMAČ (NÍZKOTLAKÝ)				
HIGH VOLTAGE : VYSOKÉ NAPĚTÍ	S*T : TERMOSTAT				
IES : SNÍMAČ INTELLIGENT EYE	S*RH : SNÍMAČ VLHKOSTI				
IPM* : INTELIGENTNÍ VÝKONOVÝ MODUL	S*W, SW* : OVLÁDACÍ SPÍNAČ				
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M : MAGNETICKÉ RELÉ	SA*, F1S : SVODIČ PŘEPĚTÍ				
L : POD NAPĚTÍM	SR*, WLU : PŘÍJÍMAČ SIGNÁLU				
L* : CÍVKA	SS* : VOLICÍ SPÍNAČ				
L*R : TLUMIVKA	SHEET METAL : PEVNÁ DESKA SVORKOVNICE				
M* : KROKOVÝ ELEKTROMOTOR	T*R : TRANSFORMÁTOR				
M*C : MOTOR KOMPRESORU	TC, TRC : VYSÍLAČ				
M*F : MOTOR VENTILÁTOR	V*, R*V : VARISTOR				
M*P : MOTOR VYPOUŠTĚČHO ČERPADLA	V*R : DIODOVÝ MŮSTEK				
M*S : MOTOR OTÁČENÍ	WRC : BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ				
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETICKÉ RELÉ	X* : SVORKA				
N : NULOVAČÍ VODIČ	X*M : SVORKOVNICE (BLOK)				
n=*, N=* : POČET PRŮCHODŮ FERITOVÝM JÁDREM	Y*E : CÍVKA ELEKTRONICKÉHO EXPAZNÍHO VENTILU				
PAM : PULSNÉ AMPLITUDOVÁ MODULACE	Y*R, Y*S : CÍVKA ZPĚTNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU				
PCB* : ŘÍDÍCÍ DESKA S TIŠTĚNÝMI SPOJI	Z*C : FERITOVÉ JÁDRO				
PM* : VÝKONOVÝ MODUL	ZF, Z*F : ŠUMOVÝ FILTR				

Nastavení režimu zakázání ECONO

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy vypínejte před spuštěním jistič napájení.

- Toto nastavení deaktivuje vstupní ovládací signál z dálkového ovladače.
- Toto nastavení použijte, když si přejete zablokovat příjem vstupních ovládaní (chlazení/topení) z dálkových ovladačů vnitřní jednotky.
- Nastavte dle následujícího.
 - 1) Odšroubujte dva šrouby na boční straně a odstraňte horní desku venkovní jednotky.
 - 2) Odstraňte kryt elektrické skříně tak, že jej vysunete. Dávejte pozor, abyste neohnuli háček elektrické skříně.
 - 3) Přerušte propojku (J23) na kartě obvodové desky uvnitř.
 - 4) Zpětně provedte postup pomocí kroků → 2) → 1). Ujistěte se, že jsou všechny součásti dobře připevněny.



⚠ VÝSTRAHA

- Během opětovné montáže krytu elektrické skříně dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecího vodiče motoru ventilátoru.

Nastavení nočního tichého režimu


- Pokud se má použít noční tichý režim, musí být po instalaci jednotky provedeno počáteční nastavení. Vysvětlíte noční tichý režim, jak je popsáno níže, zákazníkovi, a ujistěte se, zda si zákazník přeje či nepřeje použít noční tichý režim.

O nočním tichém režimu

Funkce nočního tichého režimu redukuje provozní hluk venkovní jednotky během nočních hodin. Tato funkce je užitečná, pokud má zákazník obavy z účinků provozního hluku na sousedy. Nicméně pokud běží noční tichý režim, uspoří se výkon.


Postup nastavení

Přerušte propojku J6. Další podrobnosti viz obrázek v nastavení režimu Econo.



Uzamčení režimu TOPENÍ <S99> (k dispozici pouze pro modely s tepelným čerpadlem)

- 1) Odstraňte horní desku (2 šrouby) a přední desku (8 šroubů).
- 2) Odstraňte konektor S99 pro nastavení pouze režimu topení. Zapojte konektor pro režim H/P. Nucený provoz je také možný v režimu TOPENÍ.
- 3) Opět nasadte přední desku a horní desku na původní pozice.



Režim	Konektor S99
H/P	Připojit
Pouze topení	Odpojit

Úspora energie v pohotovostním režimu

Funkce úspory energie v pohotovostním režimu vypíná napájení venkovní jednotky a přepíná vnitřní jednotku do pohotovostního režimu, a tím se snižuje spotřeba energie klimatizačního zařízení.

Funkce úspory elektrické energie v pohotovostním režimu pracuje u následujících vnitřních jednotek.


Pro typy FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF.

⚠ VÝSTRAHA

- Funkci úspory elektrické energie v pohotovostním režimu nelze použít pro jiné modely, než které jsou specifikovány.


■ Postup pro zapnutí funkce úspory elektrické energie

- 1) Zkontrolujte, zda je vypnut hlavní zdroj napájení. Pokud tomu tak není, vypněte jej.
- 2) Odstraňte kryt uzavíracího ventilu.
- 3) Odstraňte koncový kryt
- 4) Odpojte selektivní konektor pro úsporu elektrické energie v pohotovostním režimu.
- 5) Zapněte hlavní zdroj napájení.



Funkce úspory energie v pohotovostním režimu vypnuta.

Před zasláním je funkce úspory elektrické energie v pohotovostním režimu vypnuta.



Funkce úspory energie v pohotovostním režimu zapnuta.

⚠ VÝSTRAHA

- Než připojíte nebo odpojíte selektivní konektor pro úsporu elektrické energie v pohotovostním režimu se ujistěte, že je vypnutý hlavní zdroj napájení.
- Selektivní konektor pro úsporu elektrické energie v pohotovostním režimu je nutný, pokud je připojena jiná vnitřní jednotka než, které jsou uvedeny výše.

Zkušební provoz a zkoušky

- Před zahájením zkušebního provozu změřte napětí na primární straně bezpečnostního jističe.
- Ověřte, zda jsou uzavírací ventily kapaliny a plynu plně otevřeny.
- Zkontrolujte, zda potrubí a kabeláž mají shodné zapojení.
- Inicializace systému s více jednotkami (Multi) může trvat několik minut podle toho, kolik vnitřních jednotek a volitelných možností je použito.

1. Zkušební provoz a zkoušky




- 1) Pro otestování chlazení nastavte nejnižší teplotu. Pro otestování topení nastavte nejvyšší teplotu. (V závislosti na teplotě v místnosti může být možné pouze topení nebo chlazení (ale ne obojí).)
- 2) Po zastavení jednotky nebude možné opětovné spuštění (topení nebo chlazení) po dobu cca 3 minut.
- 3) Během zkušebního provozu nejprve zkontrolujte funkci každé samostatné jednotky. Pak také zkontrolujte současný provoz všech vnitřních jednotek.
Zkontrolujte jak provoz topení tak chlazení.
- 4) Po přibližně 20 minutovém chodu jednotky změřte teploty na vstupu a výstupu vnitřní jednotky. V případě, že budou naměřené hodnoty vyšší než hodnoty uvedené v tabulce níže, je vše v normálu.

	Chlazení	Topení
Teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem	Přibl. 8°C	Přibl. 15°C

(Při chodu v jedné místnosti)

- 5) Během provozu chlazení se může vytvořit námraza na uzavíracím ventilu plynu nebo jiných částech. To je normální jev.
- 6) Provozujte vnitřní jednotky v souladu s provozním návodem. Zkontrolujte, že pracují normálně.

2. Diagnostika závad pomocí LED kontrolky na kartě venkovní jednotky.

Diagnostika		
	LED bliká	Normální -> Zkontrolujte vnitřní jednotku
	LED svítí	Vypněte a opět zapněte napájení. Pokud se LED kontrolka opět rozsvítí, je karta venkovní jednotky vadná.
	LED nesvítí	Závada napájení nebo vypněte a opět zapněte napájení. Pokud se LED kontrolka opět rozsvítí, je karta venkovní jednotky vadná.

3. Položky ke kontrole

Kontrola položky	Následky potíží	Kontrola
Jsou vnitřní jednotky bezpečně nainstalovány?	Pád, vibrace, hluk	
Byla provedena kontrola pro zjištění možného úniku plynu?	Žádné chlazení, žádné topení	
Byla provedena kompletní tepelná izolace (plynové potrubí, kapalinové potrubí, vnitřní části prodloužení vypouštěcí hadice)?	Únik vody	
Je zajištěna drenáž?	Únik vody	
Je zemnicí vodič bezpečně připojen?	Nebezpečí v případě selhání zemnění	
Jsou elektrické vodiče správně připojeny?	Žádné chlazení, žádné topení	
Je kabeláž v souladu se specifikacemi?	Selhání provozu, požár	
Jste vstupy/výstupy na vnitřních a venkovních jednotkách bez jakýchkoli překážek?	Žádné chlazení, žádné topení	
Jsou uzavírací ventily otevřeny?	Žádné chlazení, žádné topení	
Provedeny značky shodného zapojení (místnost A, místnost B) na kabeláži a potrubí pro každou vnitřní jednotku?	Žádné chlazení, žádné topení	


POZOR

- Nechejte zákazníka ovládat jednotku pomocí návodu, jež je součástí vnitřní jednotky. Dejte instrukce zákazníkovi, jak správně jednotku provozovat (zejména čištění vzduchových filtrů, provozních postupů a nastavení teploty).
- I když klimatizace není v provozu, spotřebovává jisté množství elektrické energie. V případě, že zákazník nebude jednotku používat ihned po instalaci, vypněte jistič, aby se zabránilo plýtvání elektrickou energií.
- Pokud bylo doplněno dodatečné chladivo z důvodu dlouhého potrubí, zapište toto přidané množství na výrobní štítek na zadní straně krytu uzavíracího ventilu.



Schéma potrubního rozvodu

Schéma potrubního rozvodu pro 2MXM50M3V1B9, 2AMXM50M4V1B, 2AMXF50A2V1B

Venkovní jednotka



Kategorie PED vybavení - vysokotlaké spínače: kategorie IV; kompresor: kategorie II; další vybavení dle článku 4§3.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2019 Daikin

